



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50, Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: grn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 230-99-99

Предписание № 33-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 121»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 33-6 от «25» января 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.И. ст.с. 6,3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена выездная / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 121», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-кт. Михаила Иагибина 35 корп. г.

Дата и время проведения проверки:

02.03.2018 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

05.03.2018 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 04 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Выкариков Игорь Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий Гордиенко Ольга Николаевна

(подпись/подпись должности, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретные меры	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
		Ростовской области	пожарной	только

	выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого были нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
2	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 1 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (0,71 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
3	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из группы № 2 непосредственно наружу в свету менее 1,2 м (0,71 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2018	
4	На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, подтверждающей документы не представлен	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.11.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные действующими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных действующим Федеральным законом; 2) в полном объеме

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несоблюдении с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 19-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор в Ростове-на-Дону по пожарному надзору: Старший инспектор отделения ИД и ИТ по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОИД и ИТ по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Быковцов Игорь Николаевич

Предписание на 3 стр. для исполнения получено:

Гордиенко Ольга Николаевна, заведующий

(фамилия, имя, отчество и ручная печать, номер документа, дата, должность лица, ответственного за исполнение предписания, наименование лица, индивидуальное предпринимательство, наименование юридического лица)

10.03.2013

И.О. Гордиенко  
подпись