



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 143-6/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 121»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 143-6 от «25» мая 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 121», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская 65/3.

Дата и время проведения проверки

25.06.2018 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

29.06.2018 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 05 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Гордиенко Ольга Николаевна заведующий

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
				только

	выявленного нарушения	и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 11 (3 этаж) отсутствует световое табло «Выход»	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
2	На объекте защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ	01.03.2019	
3	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение Ф5.2 не отделен от коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	

	преградами (3 этаж район группы № 9)			
4	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в складском помещении (район группы № 9 3 этаж) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
5	На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение Ф5.2 не отделено от коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (3 этаж район изостудии)	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
6	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в складском помещении (3 этаж район изостудии) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
7	На объекте защиты в нарушении нормативного	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-	01.03.2019	

	документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из помещения изостудии отсутствует световое табло «Выход»	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
8	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 9 (3 этаж) отсутствует световое табло «Выход»	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
9	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 10 (3 этаж) отсутствует световое табло «Выход»	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
10	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении музыкального зала (2 этаж) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
11	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 7 (2 этаж) отсутствует световое табло «Выход»	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
12	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 3 (2 этаж)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	

	отсутствует световое табло «Выход»			
13	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в уличной кладовой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2019	
14	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ	01.03.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«29» июня 2018 г.
М.Л.П.*



Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по
пожарному надзору - Старший инспектор отделения
НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам
ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней
службы Быкадоров Игорь Николаевич

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

В. Сергеевна Ольга Николаевна, заверующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2018 г.


(подпись)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091 Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

«29» июня 2018 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 143-6

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Симферопольская 65/3 на основании распоряжения (приказа) №143-6 от «25» мая 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н. была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 121». (здание детского дошкольного образовательного учреждения)

Учредителем (собственником, балансодержателем имущества и т.п.) вышеуказанного юридического лица является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Вышестоящим органом над вышеуказанным юридическим лицом является «Управление образования города Ростова-на-Дону».

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

25.06.2018 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

29.06.2018 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

.. 20 г. с .. час. .. мин. по .. час. .. мин. Продолжительность .. час. .. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 05 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 15 час. 44 мин. 25.05.2018 г. Гордиенко Ольга Николаевна

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому и Ворошиловскому районам ОНД и ПР по г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гордиенко Ольга Николаевна заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 - На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 11 (3 этаж) отсутствует световое табло «Выход» (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (п. 21 Правила противопожарного режима в РФ);
 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение Ф5.2 не отделен от коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (3 этаж район группы № 9)(ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в складском помещении (район группы № 9 3 этаж) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение Ф5.2 не отделено от коридора здания Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (3 этаж район изостудии) (ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в складском помещении (3 этаж район изостудии) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из помещения изостудии отсутствует световое табло «Выход»(ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
 - На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 9 (3 этаж) отсутствует световое табло «Выход» (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 10 (3 этаж) отсутствует световое табло «Выход» (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении музыкального зала (2 этаж) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 7 (2 этаж) отсутствует световое табло «Выход» (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности п. 5.3 СП 3.13130.2009 над эвакуационным выходом из группы № 3 (2 этаж) отсутствует световое табло «Выход» (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в уличной кладовой отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п. 21 Правила противопожарного режима в РФ)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол(ы) об административном правонарушении №403-95/2018/1 от 29.06.2018 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, в отношении должностного лица – Гордиенко Ольга Николаевна
2. Предписание №143-6/ 1 / 1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «29» июня 2018 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.03.2019 г.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«29» июня 2018 г.
М.Л.П.*



Государственный инспектор г.Ростова-на-Дону
по пожарному надзору - Старший инспектор
отделения НД и ПР по Октябрьскому и
Ворошиловскому районам ОНД и ПР по
г.Ростову-на-Дону капитан внутренней службы
Быкадоров Игорь Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ стр. со всеми приложениями получил(а):

Гордиенко Ольга Николаевна, завершающая
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» июня 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)