



Российская Федерация
Ростовская область
Городское управление образования
муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение

города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 121»

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 35 Г
ИНН/КПП: 6161022341/616101001
ОГРН 1026102903750, ОКПО 40576632,
ОКАТО 60401362000, ОКТМО 60701000001,
ОКОГУ 4210007, ОКФС 14, ОКОПФ 75403
Тел./факс: (863) 243-68-65
E-mail: mdoy121rostov@mail.ru
№ 69 от 26.04.2019г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Октябрьскому и
Ворошиловскому районам ОНД и ПР
по г. Ростову-на-Дону МЧС России по
РО подполковнику внутренней службы

Э. А. Плугатыреву

Заведующего МБДОУ № 121

Гордиенко О. Н.

МБДОУ № 121 сообщает, что на 25.04.2019 г. по предписанию №6- 182 / 1 / 1 от 29.03.2019 г. «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара» по адресу: пр. М. Нагибина, 35 «Г» проведены следующие мероприятия:

№ пункта предписания	Выявленное нарушение	Отметка о выполнении
1	На объекте защиты нарушено требование нормативного документа по пожарной безопасности, п. 4.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно лестничная клетка типа НЗ ведущая со второго этажа непосредственно наружу расположена от оконных проемов на расстоянии менее 1 м.	Запрошена смета на выполнение работ по замене пожарных лестниц.
2	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя	Составлен сметный расчет на модернизацию АПС на сумму 923690,00 руб. В отделе образования запрошено финансирование на выполнение работ по предписанию.

Заведующий МБДОУ № 121



О. Н. Гордиенко