



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132, Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-170/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №121»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-170 от «24» марта 2021 г. Заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.б. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №121» (здание дошкольного образовательного учреждения)

Дата и время проведения проверки:

22.04.2021 с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.
28.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Кирпилев Николай Игоревич,

совместно с:

заверующим МБОУ ДМШ, Терещенко О.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	-Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	
2.	На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветильных приборов менее 0,5 м.(помещение раздевалки группы №2)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
3.	-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветильных приборов менее 0,5 м.(помещение логопеда группы №1)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
4.	-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветильных приборов менее 0,5 м.(помещение заведующего)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
5.	-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-	01.04.2022	

	расстояние от пожарных извещателей до электросветительных приборов менее 0,5 м.(медицинского кабинета)	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
6.	-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветительных приборов менее 0,5 м.(помещение раздевалки группы №3)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
7.	-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветительных приборов менее 0,5 м.(помещение музыкального зала)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
8.	-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 расстояние от пожарных извещателей до электросветительных приборов менее 0,5 м.(помещение логопеда группы №4)	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
9.	-На объекте защиты нарушено требование нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.2. СП 1.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно лестничная клетка типа НЗ ведущая со второго этажа непосредственно наружу расположена от оконных проемов на расстоянии менее 1м	ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.04.2022	
10.	- -На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя утверждения	.п.53 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Кирпилев Николай Игоревич

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Сергиенко Ольга Николаевна, завершающей маршрут
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021 г.

О. В. В.
(подпись)