



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132, Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-171/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города  
Ростова-на-Дону «Детский сад №121»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-121 от «24» марта 2021 г. Заместителя главного  
государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – заместителя начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.6, 6.1 Федерального  
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная  
проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Детский сад №121» (здание дошкольного образовательного учреждения)

Дата и время проведения проверки:

22.04.2021 с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

28.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Старший инспектор  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому району  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Ростовской области лейтенант внутренней службы Кирпилев Николай Игоревич,

совместно с:

Кириченко Елена Николаевна О.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписани я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	-Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	
2.	-Пожарный рукав не присоединены к пожарному крану (№№ПК- 21,22,19,18,17,12,11,13)	п.50 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении кладовой пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
4.	-На объекте защиты в нарушение нормативного документа по	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-	01.04.2022	

	пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении мясного склада пищеблока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении подвала (прачечной, кроме коридора) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п.А.4 приложение А (обязательное) СП 5.13130.2009 в помещении насосной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2022	
7.	На объекте защиты в нарушении п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 табличка не установлена на дверцу пожарного шкафа в помещении насосной	ГОСТ 12.4.009-83	01.04.2022	
8.	-На объекте защиты в нарушении п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 табличка не установлена на дверцу пожарного шкафа в помещении пищеблока.	ГОСТ 12.4.009-83	01.04.2022	
9.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (пожарные извещатели закрыты защитными колпачками в помещении музыкального	п.54 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного	01.04.2022	



	преподавателя).	режима Российской Федерации»	в		
10.	-На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (на техническом этаже), а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 12 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима	в	01.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по  
пожарному надзору – Старший инспектор отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по  
Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по  
г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ростовской области лейтенант внутренней  
службы Кирпилев Николай Игоревич

Предписание на \_\_\_\_ стр. для исполнения получил:

Терриченко Ольга Николаевна, заведующий МБОУЧМ  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2021 г.

О. Тер  
(подпись)